

No.	質問項目	質問内容	回答
1	旧総合文化センター 解体工事特記仕様書	旧総合文化センター 解体工事特記仕様書5 石綿含有建材の除去等⑥石綿含有保温材等の除去 作業場の隔離行うとありますが、配管がある室内全体を養生するのでしょうか、それともグローブバック工法でその部分だけ養生するのか、保温材の両端を切断して、そのまま処分場で処分する方法は可能でしょうか。 内訳書①-D-a-1にも配管エルボ保温材撤去しか計上されていません	グローブバック工法または配管エルボ保温材の両端（非石綿含有部）での切断による除去工法など、配管がある室内全体を養生（隔離）することなく石綿を除去できる工法の採用も可能です。
2	設計書等	家屋調査は内訳に計上されていませんが、追加変更と考えればよろしいでしょうか。	近隣住宅に対する事前の家屋調査は当センターにて既に行済みですので、本工事において追加変更となるものではありません。 なお、事後の家屋調査が必要となる場合でも当センターにて別途対応します。
3	入札公告等	入札までに施設内部の閲覧は可能でしょうか。	1月18日（火）10時から施設見学会を行うこととします。見学希望がありましたら、まずは事務局にご連絡ください。 なお、見学の際に現場での質疑等は受け付けません。
4	入札公告	入札公告には1 競争入札に付する事項（6）最低制限価格 なしとあります。5 落札候補者の決定方法（1）には予定価格の範囲内で・・・とあります。低入札価格調査についての記載が見当たらなかったのですが、今回の入札は低入札価格調査の対象工事でしょうか。それとも低入札価格調査なしでしょうか。また、低入札価格調査の対象工事である場合、低入札調査の方法（調査基準価格の設定方法等）と調査票様式を教えてくださいませんか。	低入札価格調査の対象工事としてはおりませんが、事後審査型一般競争入札としておりますので審査の中で入札価格内訳書の内容については確認させていただく場合があります。その上で、審査の結果、入札参加資格要件を満たしていると思われる落札候補者を落札者とします。
5	入札公告	落札候補者選定方法 入札公告には1 競争入札に付する事項（6）最低制限価格 なしとあります。5 落札候補者の決定方法（1）には予定価格の範囲内で・・・とあります。今回の入札は「玉野市建設工事条件付き一般競争入札試行要綱」により、落札候補者が選定される工事でしょうか。それ（前記要綱）によらない場合、落札候補者選定方法の要綱等を閲覧できますか。	玉野市が発注する工事ではなく、当センターが発注する工事ですので、「玉野市建設工事条件付き一般競争入札試行要綱」により落札候補者が選定されるものではありません。 落札候補者選定方法については、公告文「5 落札候補者の決定方法」にお示しのとおりです。